

ガスが突然止まったら

LPガスの流れや圧力などに異常があると、マイコンメーターSが自動的にガスを止め、ガスメーター前面の液晶に原因が表示されます。



地震が発生した時など



異常に長時間の使用又は消し忘れた時



異常なガスの消費があった時




配管のガス圧が低下した時


ガス利用の再開は、次のような手順で行ってください。




- 器具栓をすべて閉めてください。
- 使っていないガスの元栓が閉まっていることを確認してください。



- 左側の復帰ボタンを押してください。
- 「ガス止」の文字が消えます。



- 液晶の文字とランプが点滅します。
- 1分間お待ちください。
- ※ランプが復帰ボタン部にあるものもあります。



- 液晶の文字とランプが消えます。
- 復帰完了です。
- ガスは使えます。

◎復帰操作をしても復帰しない場合は、復帰操作を繰り返さずLPガス販売店の点検を受けてください。

連携プレーでさらに安心(オプション)


●「集中監視システム」との連携

一般の電話回線等を使ってご家庭と販売店(保安機関)を結ぶ安心ネットワーク、集中監視システム。365日・24時間ガスの流れを監視し、マイコンメーターSからの異常を受信した場合は、販売店(保安機関)が緊急連絡・対応し適切な処置を行います。



●警報器などとの連携でさらに安心!

ガス警報器、CO警報器、宅内操作器など各種安全機器と連動することで、マイコンメーターSの機能をより充実させることができます。



集中監視システムや警報器などとの接続は、LPガス販売店にご相談してください。

あなたに安心を、マイコンメーターS



日本ガスメーター工業会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-8-13 虎ノ門上野ビル4階
電話:03-3504-8021

ガスメーターの情報はホームページでもご覧いただけます。▶ <http://www.jgia.gr.jp/>

石油ガスメーター部会

- 愛知時計電機株式会社
- アズビル金門株式会社
- 東洋ガスメーター株式会社
- 東洋計器株式会社
- 矢崎エナジーシステム株式会社